MUNICÍPIO DE POMBAL	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE POMBAL	3º TRIMESTRE
	ZONA DE ABASTECIMENTO: Lagoa de Santa Catarina - Parcerias	2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (VP)	VALORES OBTIDOS		Nº ANÁLISES SUPERIORES VP	% CUMPRIMENTO DO VP	Nº DE ANÁLISES (PCQA)		% ANÁLISES REALIZADAS
			MÍNIMO	MÁXIMO			PREVISTAS	REALIZADAS	
***Escherichia coli* (*E. coli*)**	N/100 ml	0	0	0*	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 ml	0	0	0*	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/l	—	0,41	0,44*	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22ºC	N/ml	Sem alteração anormal	0*	—	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37ºC	N/ml	Sem alteração anormal	0*	—	0	100%	1	1	100%
Condutividade	µS/cm a 20ºC	2500	117*	—	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/l PtCo	20	<5*	—	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	7,6*	—	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25ºC	Factor de diluição	3	<1*	—	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25ºC	Factor de diluição	3	<1*	—	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	<0,2*	—	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 ml	0	0*	—	0	100%	1	1	100%
Alumínio	µg/l Al	200	<20*	—	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/l NH4	0,5	<0,05*	—	0	100%	1	1	100%
Antimónio	µg/l Sb	10	<0,05*	—	0	100%	1	1	100%
Arsénio	µg/l As	10	0,04*	—	0	100%	1	1	100%
Benzeno	µg/l	1	<0,3*	—	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	<0,002*	—	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/l B	1,5	<0,1*	—	0	100%	1	1	100%
Bromatos	µg/l BrO3	10	<1,5*	—	0	100%	1	1	100%
Cádmio	µg/l Cd	5	<1*	—	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/l Ca	—	1,1*	—	0	100%	1	1	100%
Chumbo	µg/l Pb	10	<3*	—	0	100%	1	1	100%
Cianetos	µg/l Cn	50	<1*	—	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/l Cl	250	13*	—	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (incluindo esporos)	N/100 ml	0	0*	—	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/l Cu	2	<0,01*	—	0	100%	1	1	100%
Crómio	µg/l Cr	50	<5*	—	0	100%	1	1	100%
1,2-dicloroetano	µg/l	3	<0,3*	—	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/l CaCO3	—	7*	—	0	100%	1	1	100%
Ferro	µg/l Fe	200	<10*	—	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/l F	1,5	<0,01*	—	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP):	µg/l	0,1	<0,005*	—	0	100%	1	1	100%
Benzo[b]fluoranteno	µg/l	—	<0,005*	—	0	100%	1	1	100%
Benzo[k]fluoranteno	µg/l	—	<0,002*	—	0	100%	1	1	100%
Benzo[ghi]perileno	µg/l	—	<0,004*	—	0	100%	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno	µg/l	—	<0,004*	—	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/l Mg	—	1,1*	—	0	100%	1	1	100%
Manganês	µg/l Mn	50	<10*	—	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	µg/l Hg	1	<0,01*	—	0	100%	1	1	100%
Níquel	µg/l Ni	20	<5*	—	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/l NO3	50	2,7*	—	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/l NO2	0,5	<0,01*	—	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/l O2	5	<1*	—	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	µg/l	0,5	<0,03*	—	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	µg/l	0,1	<0,03*	—	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	µg/l	0,1	<0,014*	—	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	µg/l	0,1	<0,03*	—	0	100%	1	1	100%
Dimetoato	µg/l	0,1	<0,014*	—	0	100%	1	1	100%
Diurão	µg/l	0,1	<0,014*	—	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	µg/l	0,1	<0,014*	—	0	100%	1	1	100%
MCPA	µg/l	0,1	<0,014*	—	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	µg/l	0,1	<0,014*	—	0	100%	1	1	100%
Ometoato	µg/l	0,1	<0,014*	—	0	100%	1	1	100%
Oxamil	µg/l	0,1	<0,014*	—	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	µg/l	0,1	<0,014*	—	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/l K	Sem alteração anormal	2,1*	—	0	100%	1	1	100%
Selénio	µg/l Se	20	<0,5*	—	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/l Na	200	23*	—	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/l SO4	250	<5*	—	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno:	µg/l	10	<3*	—	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno	µg/l	—	<3*	—	0	100%	1	1	100%
Tricloroeteno	µg/l	—	<0,3*	—	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	µg/l	100	<3*	—	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	µg/l	—	<3*	—	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio	µg/l	—	<3*	—	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	µg/l	—	<3*	—	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano	µg/l	—	<3*	—	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/l	0,1	0,07*	—	0	100%	1	1	100%
Beta total	Bq/l	1	—	—	—	—	0	—	—
Dose indicativa total	mSv	0,1	<0,1*	—	0	100%	1	1	100%

Os resultados analíticos obtidos na água fornecida pela entidade gestora em alta Águas de Ourém, assim como no ponto de entrega em alta, pela entidade Águas de Ourém (resultados dos parâmetros que estão assinalados com *), encontram-se aqui publicitados.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos valores paramétricos (causas e medidas corretivas):
Não se verificou a ocorrência de incumprimentos. Os resultados apresentados demonstram que a água distribuída pelo Município de Pombal está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no referido Decreto-Lei.

Análises Efetuadas por Laboratório Apto pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I.P.

Pombal, 25 de outubro de 2023

O Presidente da Câmara Municipal de Pombal

(Pedro Pimpão – Lic.)